

性能評定書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型式記号	SF-65A	
申請者	住所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号	評14-554号	
性能評定日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	S F - 6 5 B	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性 能 評 定 番 号	評14-555号	
性 能 評 定 日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	S F - 6 5 C	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号	評14-556号	
性能評定日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）		
型 式 記 号	SF-100A		
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10	
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所	
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次	
性能評定番号	評14-557号		
性能評定日	平成14年3月20日		
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。		


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-100B	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性 能 評 定 番 号	評14-558号	
性 能 評 定 日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	

本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）		
型 式 記 号	SF-100C		
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10	
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所	
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次	
性能評定番号	評14-559号		
性能評定日	平成14年3月20日		
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。		


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-150A	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号	評14-560号	
性能評定日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-150B	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号	評14-561号	
性能評定日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-150C	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性 能 評 定 番 号	評14-562号	
性 能 評 定 日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）		
型 式 記 号	SF-200A		
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10	
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所	
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次	
性 能 評 定 番 号	評14-563号		
性 能 評 定 日	平成14年3月20日		
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。		


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-200B	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性 能 評 定 番 号	評14-564号	
性 能 評 定 日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性能評定書

設備機器の種別		可撓管継手（フレキシブルメタルホース）
型式記号		SF-200C
申請者	住所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号		評14-565号
性能評定日		平成14年3月20日
性能評定の内容		標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。

本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター
理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-250A	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号	評14-566号	
性能評定日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-250B	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性 能 評 定 番 号	評14-567号	
性 能 評 定 日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性能評定書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型式記号	SF-250C	
申請者	住所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号	評14-568号	
性能評定日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	

本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-300A	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号	評14-569号	
性能評定日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別		可撓管継手（フレキシブルメタルホース）
型 式 記 号		SF-300B
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号		評14-570号
性能評定日		平成14年3月20日
性能評定の内容		標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性能評定書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）		
型式記号	SF-300C		
申請者	住所	東京都板橋区小豆沢2-26-10	
	名称	株式会社昭和螺旋管製作所	
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次	
性能評定番号	評14-571号		
性能評定日	平成14年3月20日		
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。		


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性能評定書


設備機器の種別		可撓管継手（フレキシブルメタルホース）
型式記号		SF-350A
申請者	住所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号		評14-572号
性能評定日		平成14年3月20日
性能評定の内容		標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。

本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター
理事長 長澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-350B	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性能評定番号	評14-573号	
性能評定日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



性 能 評 定 書

設備機器の種別	可撓管継手（フレキシブルメタルホース）	
型 式 記 号	SF-400B	
申 請 者	住 所	東京都板橋区小豆沢2-26-10
	名 称	株式会社昭和螺旋管製作所
	代表者氏名	代表取締役社長 水上 浩次
性 能 評 定 番 号	評14-574号	
性 能 評 定 日	平成14年3月20日	
性能評定の内容	標記フレキシブルメタルホースは、可撓管継手の設置等に関する運用基準について（昭和56年消防危第20号）別添に掲げる「可撓管継手に関する技術上の指針」に適合するものと認められる。	

本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純

